

Rouen, le 28 février 2024

MONSIEUR LE MAIRE  
MAIRIE DE CROIXMARE  
Le Bourg  
76190 CROIX-MARE

**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**  
**SYN. CAUX CENTRAL REGION FREVILLE**

**Prélèvement** 00291388  
**Unité de gestion** SYN. CAUX CENTRAL REGION FREVILLE (UGE 0052)  
**Installation** CROIXMARE (UDI 003659)  
**Point de surveillance** Point communal (P 0000000338)  
**Commune** CROIX-MARE  
**Localisation exacte** ROBINET CIMETIÈRE

**Prélevé le :** mercredi 14 février 2024 à 13h15  
**par :** AURÉLIE FOLLAIN  
**Type visite :** D1  
**Type d'eau :** T  
**Motif :** contrôle sanitaire

**Mesures de terrain**

**Résultats**

**Limites de qualité**

**Références de qualité**

**inférieure**

**supérieure**

**inférieure**

**supérieure**

Aspect (qualitatif)	0 SANS OE				
Couleur (qualitatif)	0 SANS OE				
Odeur (qualitatif)	0 SANS OE				
Saveur (qualitatif)	0 SANS OE				
Turbidité néphélobimétrique NFU	<0,1 NFU				2,00
Température de l'eau	9,6 °C				25,00
Conductivité à 25°C	599 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,8 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,39 ma(Cl2)/L				
Chlore total	0,40 ma(Cl2)/L				

**Analyse laboratoire**

Type de l'analyse : 76D1

Code SISE de l'analyse : 00291450

Référence laboratoire : E.2024.2895-2

**PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES**

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/(100mL)				0

**PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES**

Ammonium (en NH4)	<0,020 mg/L				0,10
Nitrites (en NO2)	<0,010 mg/L		0,50		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,49 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	24,5 mg/L		50,00		

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00291388)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le directeur général  
Signé  
L'ingénieur d'études sanitaires  
Anne GERARD